



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.  
25 de Julio del 2023

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 3**  
**PERIODO DE EJECUCION: 07/11/2022 al 14/03/2023**

Referencia : **Obra:** Ampliación Redes Del Acueducto de Higüey, Sector las Caobas (parte 1), Lote V.  
**Contrato:** 021-2022  
**Contratista:** Ing. Ramon Clemente Moreta Tejeda  
**Provincia:** La Altagracia

Anexos : Reporte de Cubicación No.3  
: Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos:

- A.- Red de Distribución con una longitud de 3,758.63
- Corte y Extracción de Carpeta Asfáltica (L= 569.63 M)
- Suministro y colocación de tubería Ø8''PVC SDR +3% C/J. G
- Suministro y colocación de tubería Ø6''PVC SDR +3% C/J.G.
- Suministro y colocación de tubería Ø3''PVC SDR +2% C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø8'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø6'.
- Prueba Hidrostática en Tuberías de Ø3'.
- Reposición de Acera perimetral 0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm<sup>2</sup>) (14.08 M2)
- Acometidas urbanas
- Acometidas rurales

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 76.12 %.


**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución, conformadas por 1447.03 metros lineales de replanteo, Suministro y Colocación de Tubería de Ø6", Ø3" PVC SDR-26, Suministro y colocación de Válvulas, así como también se realizó la prueba hidrostática.

Para su conocimiento y fines de lugar

Cortésmente.

  
**Ing. Juan R. Rodríguez J.**  
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

