



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
15 de Diciembre 2021**

***INFORME DE CUBICACION NO.1*
PERIODO DE EJECUCION: 2/11/2021 al 15/12/2021**

Referencia : **Obra:** Redes Villa Guerrero Comprendida Entre Los Nudos 8,12,75, y 80, Lote III
Contrato: 015-2021
Contratista: Ing. Yordania Cruzeta Abreu
Provincia: El Seibo

Anexos : Reporte de Cubicación No.1
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Excavación con clasificación
- Suministro y colocación de tubería Ø4'' y Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø3'' (178 Unidades)

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este reporte, esta obra se encuentra con un avance de ejecución considerable de en un 28.28%

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Redes Villa Guerrero, conformadas por movimiento de tierra. colocación de tubería PVC SDR-26 de Ø4'' con una longitud de 226.20m y tubería de Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G. en una longitud de 959.20mt., en esta cubicación se suministraron y colocaron 2ud Tee de Ø4'' X Ø3'', 4ud. Cruz de Ø4'' X Ø3'', 1ud Cruz de Ø3'' X Ø3'', 2ud Tee de Ø3'' X Ø3'', 1ud tapón de Ø3'', 1ud reducción de 4'' x 3'' acero sch-80 con sus juntas mecánicas tipo dresser de Ø4'' y de Ø3'' 150 psi

respectivamente, 1ud codo 4''x 15° y 2ud codo 3'' x 45° .con su juntas dresser de Ø4'' y de Ø3'' respectivamente y 13ud.de anclaje de anclaje en H.S. para piezas especiales.

Para lo concerniente y fines correspondientes.

Atentamente,

Rosa May. Sánchez O.
Ing. Rosa Margarita Sánchez Ortega.
Supervisora de Obras

de 03" respectivamente y 1/2" de ancho de ancho en H.S. para piezas especiales.
respectivamente. Los codos 4" x 12" y 2" de codo 3" x 4". con su juntas dresser de 04" y

Para lo concerniente a fines correspondientes.

Atentamente.

Rosa Margarita Sánchez Ortega
Ing. Rosa Margarita Sánchez Ortega.
Supervisor de Obras

MEMORIA FOTOGRAFICA

